

11.04.2017 № ЮЭС/СИ/1090

На № _____ от _____

**О принятии на баланс
электросетевого имущества**Председателю правления
ДНТ «Дубки+»
В.В. Воробьевупос.Васькино, Чеховский р-н,
Московская обл., 142326

Уважаемый Виктор Владимирович!

В ответ на Ваше обращение по вопросу принятия на баланс ПАО "МОЭСК" электросетевого имущества, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский р-н, д.Васькино сообщая следующее.

В результате осмотра электросетевого оборудования были выявлены следующие замечания, требующие устранения:

- ✓ опоры ВЛ-6/0,4 кВ, КТП №№377,571,572,669,670,671 - нанести диспетчерские наименования и знаки безопасности;
- ✓ опоры ВЛ-0,4 кВ и КЛ-6 кВ – вынести с частной территории;
- ✓ КЛ-6 кВ – проверить техническое состояние;
- ✓ обеспечить беспрепятственный подъезд к КТП;
- ✓ установить РС-481 на ВЛ-0,4 кВ выполненной СИП;
- ✓ расчистить трассу от деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-6/0,4 кВ;
- ✓ установить приборы учета в соответствии с нормативной документацией.

Для принятия положительного решения о приемке электросетевого оборудования и постановки его на баланс ПАО «МОЭСК» предлагаем Вам устранить замечания и предоставить документацию, подтверждающую проведение выполненных работ.

За дополнительными разъяснениями по вопросу передачи имущества обращаться по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, д.65, каб.215; телефон: 8-4967-65-25-30.

Директор филиала

М.А. Ежокин